



14 אפריל, 2019
ד' בניסן תשע"ט

שלום רב,

הנדון: מכרז/חווה מספר 450/34/19 מתן שירותי ייצור ו/או הספקה, הובלה והתקנה של ריהוט משרדי עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ – מענה לשאלות הבהרה מס' 1

בשם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), ראו להלן את מענה החברה לשאלות הבהרה שהופנו אליה.

1. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לחברה וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
2. עוד יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד ולכן המענה במסמך זה מתייחס לנוסח שהועבר באחת מהשאלות בלבד.
3. החברה מבקשת לעדכן כי תכנית העמדה לפריטי הריהוט המתועש והמפרטים הטכניים של הפריטים הבאים: "נ-32", "ר-18" ו-"ר-22", פורסמו באתר האינטרנט של החברה ביום 8.4.19.
4. החברה מבקשת להבהיר כי הנוסח המחייב של טפסי המכרז לצורך הגשת הצעות הוא הנוסח אשר פורסם **באתר החברה ביום 15 לאפריל 2019**.
5. מובהר כי מסמך זה על העדכונים וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, **ויש לצרפו להצעת המציע כשהוא חתום בחתימה מלאה על-ידי המציע על כל אחד מעמודיו.**

בברכה,

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

מצ"ב

נספח א' – מענה לשאלות הבהרה.

חתימת המציע: _____

שם המציע: _____

תאריך: _____



נספח א'

מס"ד	שם המסמך	סעיף/מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה/הערה	מענה
1.	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם ניתן להגיש הצעה רק ביחס לכיסאות שמופיעים בקבוצה 1 (פריטי ריהוט מתועש)	התשובה שלילית. מציע רשאי להגיש את הצעתו, לקבוצת רהיטים אחת או יותר, מהקבוצות שפורטו בסעיף 2.1 להזמנה לקבלת הצעות, ובלבד שהצעתו הכספית תכלול מחירים מוצעים בגין כל אחד מהפריטים המרכיבים את הקבוצה. מציע שבמסגרת הצעתו הכספית לקבוצת רהיטים אחת או יותר לא יגיש מחיר לפריט ריהוט אחד או יותר מהפריטים הכלולים בקבוצה, הצעתו לאותה קבוצה תיפסל.
2.	מפרט טכני		ריהוט מתועש	אבקש לקבל תכניות מפורשות של סעיפים: "ר-8", "ר-9" ו"ר-10" הכוללות התייחסות לגובה המחיצות בשדרה הראשית והעברת כבילה בשדרה הראשית.	בהתאם לתוכניות החשמל המצורפות (לכבילה) נדרש לתמחר את המחיצות לפי גובה של 35 ס"מ (פלוס מינוס) (מהשולחן), והמחיצות שמתחילות מהרצפה ע"פ התוכנית צריכות להיות בגובה של כ-110 ס"מ (גובה אחיד בין שתי סוגי המחיצות).



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים

■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר

מס"ד	שם המסמך	סעיף/מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה/הערה	מענה
.3	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם גוון הפורמייקה במשטחי העבודה הוא חלק או דמוי עץ?	מובהר כי נדרש גוון הפורמייקה חלק.
.4	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם ניתן להשתמש בפורמייקה יצוקה בשלוחות ובארונות?	התשובה חיובית.
.5	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם נדרשת נעילה מרכזית ע"פ התקן האירופאי בשידת המגירות?	נדרשת נעילה לכל עובד.
.6	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם בקנטים של הריהוט נדרש עובי של 2 מ"מ בהתאם לתקן האירופאי? ככל שלא נדרש עובי של 2 מ"מ אנה הבהירו מה דרישתכם.	נדרש עובי של 2 מ"מ.
.7	מפרט טכני		ריהוט אומן	בהתייחס לפריט "ר-22" אביזר שליטה ובקרת חשמל קוטר 22 מ"מ דגם 4099 תוצרת B/S נבקש לקבל את פרטים נוספים אודות אופן ההתקשרות.	הפרטים המבוקשים רשומים בתוכנית. שם היבואן : חברת T&S POWER
.8	מפרט טכני		כיסאות	אילו מנגנוני כיסאות צריכים להציע ?	מנגנון סכרון מלא לכיסא מנהל ועובד פריטים "כ-1" ו-"כ-2".
.9	מפרט טכני		כיסאות	האם נדרש להציע ידיות קבועות או ידיות מתכווננות לכיסאות : "כ-1" (כיסא עובד), "כ-2" (כיסא מנהל) ו-"כ-4" (כיסא חדר ישיבות).	פריט "כ-4" כיסא חדר ישיבות מנגנון UP/DOWN לפריטים "כ-1" ו-"כ-2" כיסאות מנהל ועובד ידיות מתכווננות.



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים

■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר

מס"ד	שם המסמך	סעיף/מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה/הערה	מענה
					לשאר פריטי הכיסאות ידיות קבועות.
10.	מפרט טכני		ריהוט מתועש	בהתייחס לפריטים הבאים : "נ-3", "נ-4", "נ-7", "נ-9" ו-"נ-32" שבהם יש לוח מחיק מהו עובי הזכוכית שצריך להיות? כמו כן, האם נדרש לבצע חיסום לזכוכית בפריט זה?	עובי זכוכית נדרש : 6 מ"מ ע"פ תקן. נדרש לבצע חיסום זכוכית.
11.	מפרט טכני		ריהוט מתועש	בהתייחס לפריט "נ-16", נבקש לדעת מאיזה חומר אמור להיות המשטח העליון?	בהתייחס לפריט "נ-16", כל היחידה מפורניר אגוז כולל משטח עליון.
12.	מפרט טכני		ריהוט מתועש + ריהוט אומן	נבקש לדעת איזה ציפוי פנים בכל הארונות הסגורים? הארונות הפתוחים ציפוי הפנים - מצוינת סוג הפורמייקה בתוכנית המפרט	מובהר כי נדרש ציפוי פנים בכל הארונות הסגורים מסוג פורמייקה פישטן אפור. בארונות הפתוחים ציפוי הפנים - מצוינת סוג הפורמייקה בתוכנית המפרט
13.	מפרט טכני		ריהוט אומן	בהתייחס לפריט "נ-39", נבקש לדעת כמה כריות נדרש לספק עם הפריט ?	סה"כ 11 כריות.
14.	מפרט טכני		ריהוט אומן	בהתייחס לסוגרים עבור דלתות האלומיניום של מעביר הכבילה, האם נדרש סוג מסוים וככל שכן נבקש לקבל את פרטי ההתקשרות.	דלתות האלומיניום הנדרשות בשולחנות חדרי הישיבות הדרישה מצוינת בתוכנית המפרט.
15.	מפרט טכני		ריהוט מתועש	בהתייחס לפריט "נ-4" נבקש לקבל את מידות מסגרת הזכוכית לתא הפתוח עבור מתקן המים ?	320 * 150 ס"מ



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים

■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר

מס"ד	שם המסמך	סעיף/מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה/הערה	מענה
.16	מפרט טכני		ריהוט מתועש + ריהוט אומן	מהו עובי הזכוכית הדרוש במשטחים שמעל הארונות?	נדרשת זכוכית מחוסמת בעובי 6 מ"מ .
.17	מפרט טכני		ריהוט אומן	בפריט "ר-23" איזה סוג פורמייקה נדרש ?	כפי שמופיע בתוכנית המפרט – פורמייקה מסוג פניקס .
.18	מפרט טכני		ריהוט מתועש	מהי הכמות שיש לספק מפריט "ר-9"?	יחידה אחת המורכבת משלושה שולחנות בהתאם למפרט .
.19	מפרט טכני		ריהוט מתועש	בהתייחס לפריט "ר-9" מהי כמות הסקרינים החזיתיים וסקרינים צידיים שיש לספק ומהן המידות שלהם?	הגבהים – מחיצות על השולחן (אורך ורוחב כ-35 ס"מ גובה) והמידות לפי אורך ורוחב של השולחן פחות כמה ס"מ. המחיצות הגבוהות שמתחילות מהרצפה הגובה שלהם כ-110 ס"מ. תשובה זו עונה גם על שאלות 20-23. כמות סקרינים לפריט "ר-9" : שתי מחיצות רוחב בלבד.
.20	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם בפריט "ר-5" יש צורך במחיצות עבות ומהו הגובה הרצוי ואיזו כמות יש לספק?	מחיצה גבוהה לפי התוכנית. עובי – 5 ס"מ.
.21	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם בפריט "ר-6" יש צורך במחיצות עבות ומהו הגובה הרצוי ואיזו כמות יש לספק?	בפריט "ר-6" אין מחיצות.
.22	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם בפריט "ר-8" יש צורך במחיצות עבות ומהו הגובה הרצוי ואיזו כמות יש לספק?	כפי שמופיע בתוכנית המפרט עובי המחיצות – 5 ס"מ.



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים

■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר

מס"ד	שם המסמך	סעיף/מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה/הערה	מענה
.23	מפרט טכני		ריהוט מתועש	האם בפריט "ר-10" יש צורך במחיצות עבות ומהו הגובה הרצוי ואיזו כמות יש לספק?	בכל יחידת בנצ' של 6 שולחנות יש 3 מחיצות אורך ו-4 מחיצות רוחב. עובי – 5 ס"מ.
.24	מפרט טכני		ריהוט אומן	בפריטים : "ר-18", "ר-19", "ר-20", "ר-21" ו-"ר-24" נדרשות דלתיות חשמל מדגם VERSAFLAP. לדגם הנ"ל קיימות מספר ורסיות (3 יציאות, 6 יציאות ו-12 יציאות חשמל). איזו ורסיה רצויה והאם ניתן לספק דגם ש"ע?	ספק הריהוט נדרש רק להכין את ה"מגרעת" שבה יותקן הרכיב הנדרש. ספק המולטימדיה יספק לספק הריהוט דוגמאות לצורך הטמעת דלתיות החשמל בשולחנות.
.25	מפרט טכני		ריהוט מתועש	בהתייחס על פריטי הכיסאות האם חייבים להציג 3 אפשרויות לבחירה של כיסאות? והאם ניתן לקבל דוגמאות בתמונות?	התשובה חיובית. יש להציג 3 אפשרויות לבחירת החברה. על פי מצב המלאי הנמצא אצל מגיש ההצעה. החברה נמנעת מלהציג תמונות כדי לא לכוון למותג כזה או אחר.
.26	מפרט טכני		ריהוט מתועש	בהתייחס לפריט "כ-2" האם לתמחר אותו עם או בלי מתקן לראש?	יש לתמחר את משענת הראש בנפרד כתוספת לבחירת החברה.
.27	מפרט טכני		ריהוט מתועש	בהתייחס לפריט "כ-5" שילוב של שני גוונים מייקרת את המחיר לעומת גוון אחד. מה נדרש?	נדרש להציג לחברה כיסא אשר ניתן לספק אותו לפחות בשני גוונים לדוגמא : שחור או לבן. הכיסא חייב להיות בצבע אחד.



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים

■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר

מענה	שאלה/הערה	נושא/כותרת הסעיף	סעיף/מראה מקום אחר	שם המסמך	מס"ד
			סעיף 3.19	כרך ב' – חוזה ההתקשרות.	.28
החברה מבהירה כי נוסח סעיף 3.19 יתוקן כדלקמן: " נותן השירותים מתחייב כי בעת אספקת, התקנת והרכבת הריהוט הוא יבטיח את שלומם של כל הנמצאים במקום ההתקנה ו/או בסמוך אליו, לרבות במעברי הגישה, וכן את שלמות הציוד המצוי באתר בו מותקן הריהוט, וכן מתחייב לשמור על ניקיון וסדר האתר בו יותקן הריהוט, ולהשאירו בתום ההתקנה וההרכבה נקי ומסודר באופן בו קיבל אותו. נותן השירותים מתחייב, לפנות כל הפסולת שתיווצר מהעבודות במשרדי החברה לרבות: קרטונים, ניילונים, וכל פסולת אחרת שתיווצר מאספקת והרכבת הריהוט במשרדי החברה".	הצהרות והתחייבות נותן השירותים.				
הבקשה מתקבלת. להלן הנוסח המתוקן של מרכיב שירות "פתיחת קריאה" בנספח ז' לכרך ב' (חוזה	מבוקש להגדיל את טווח ההגעה למרכיב שירות "פתיחת קריאה" מ- 3 ימים ל-5 ימים?	SLA – פתיחת קריאה	נספח ז'	כרך ב' – חוזה ההתקשרות.	.29



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים

■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר

מענה	שאלה/הערה	נושא/כותרת הסעיף	סעיף/מראה מקום אחר	שם המסמך	מס"ד
	ההתקשרות): "הספק מתחייב להגיע לכל קריאה תוך 5 ימי עבודה מרגע פתיחת קריאה על ידי החברה במשרדי הספק אשר בוצעה בשליחת פקס, שליחת מיל או שיחה טלפונית".				
הבקשה מתקבלת חלקית. להלן הנוסח המתוקן של סעיף 3 לנספח י' לכרך ב' (חוזה ההתקשרות): "אספקת הריהוט למשרדי החברה בחולון תחל מה- 1.7.19. על כל שינוי בתאריך המיועד תודיע החברה לספק 5 ימי עבודה לפני המועד שנקבע".	האם ניתן לשנות את פרק זמן ההודעה במקום 72 שעות ל-10 ימי עבודה?	לוחות זמנים – סעיף 3	נספח י'	כרך ב' – חוזה ההתקשרות.	.30
כמפורט בסעיף 18.2 לכרך ב' (חוזה ההתקשרות) הערבות משמשת, בין היתר, גם כערבות טיב, ועל כן נדרשת ערבות תקפה באופן רציף לכל תקופת מתן השירותים כהגדרתם בחוזה.	מדוע נדרשת ערבות לתקופה של 48 חודשים?	בטחונות	סעיף 18	כרך ב' – חוזה ההתקשרות.	.31